


«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Ярэнерго»


Р.В. Трубин
«14» июня 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение проектно-изыскательских работ
по строительству автоматической установки пожарной сигнализации
и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
на базе Ярославского городского участка службы механизации и транспорта**

1. Общие сведения

1.1. Выполнить проектно-изыскательские работы по строительству автоматической установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) на базе Ярославского городского участка службы механизации и транспорта (далее – ЯГУ Мит).

1.2. Исполнитель работ (далее – подрядчик) определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.3. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного между Заказчиком и Подрядчиком.

2. Основание для выполнения работ

2.1. Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» на 2016-2020 г.г.

3. Сведения об объекте

- 3.1. Объект строительства расположен по адресу: г. Ярославль, пр. Октября, д.86.
3.2. На объекте имеются здания и сооружения, представленные в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Инв. №	Площадь, м ²
1.	Производственный корпус (лит. А, А1, А2, А3, А4)	10001512-00	3085,3
2.	Проходная		273,1

4. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к выполнению работ

– ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением №1);

- ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности;
- ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические;
- ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;
- Правила устройства электроустановок (7-е издание), утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204;
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 13 июля 2015 года)»;
- иные НТД и НПА, соблюдение требований которых необходимо для проведения работ в соответствии с предметом закупки.

5. Стадийность выполнения работ

- 5.1. Проведение работ, в соответствии с предметом закупки, осуществляется в три этапа:
- 1 этап – предпроектное исследование;
 - 2 этап – разработка рабочего проекта;
 - 3 этап – согласование рабочего проекта и сметной документации с Заказчиком и, при необходимости, с надзорными органами.

6. Основные требования к выполнению работ

- 6.1. Выполнить рабочий проект по строительству АУПС и СОУЭ в зданиях и сооружениях, приведенных в таблице 1.
- 6.2. Рабочий проект по строительству АУПС и СОУЭ выполнить с учетом требований нормативно-технической документации, представленной в п.4 настоящего ТЗ.
- 6.3. После проведения этапа предпроектного исследования, до начала разработки рабочего проекта, необходимо, совместно с Заказчиком, провести уточнение предстоящих к выполнению объемов работ. Допускается корректировка объемов работ в рамках стоимости заключенного Договора.
- 6.4. При выполнении рабочего проекта по строительству АУПС и СОУЭ следует предусмотреть:
- выдачу звуковых и световых сигналов о срабатывании АУПС на общем пульте контроля;
 - расположение общего пульта контроля АУПС в помещении круглосуточного поста охраны;
 - распределительную архитектуру АУПС;

- передачу сигналов состояния элементов АУПС от приемно-контрольных приборов к общему пульту контроля по проводному цифровому интерфейсу связи;
- централизованную систему электропитания проектируемого оборудования через распределительный силовой щит;
- оснащение проектируемого оборудования резервным бесперебойным источником электропитания, обеспечивающим время автономной работы оборудования не менее 2 часов;
- отсутствие возможности подключения сторонних потребителей к резервному бесперебойному источнику электропитания;
- совмещение автоматических пожарных извещателей с ручными пожарными извещателями;
- постоянную подсветку изнутри и подключение к бесперебойным источникам электропитания информационных световых табло «ВЫХОД» СОУЭ;
- формирование импульса на включение и управление СОУЭ;
- защиту от случайного прикосновения к элементам проектируемого комплекса, находящимся под напряжением;
- защитное заземление технических средств АУПС и СОУЭ, в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
- положение установки и монтажа оборудования, приборов и материалов, обеспечивающее их безопасную эксплуатацию и обслуживание.

7. Основные требования к оборудованию, приборам и материалам

7.1. В рабочей документации по строительству АУПС и СОУЭ должны использоваться стандартные, серийно выпускаемые и надлежащим образом сертифицированные приборы, оборудование, программное обеспечение и материалы.

7.2. Приборы, оборудование и материалы, используемые в рабочей документации по строительству АУПС и СОУЭ, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта и эксплуатирующих его.

7.3. Приборы, оборудование, программное обеспечение и материалы, используемые в рабочем проекте по строительству АУПС и СОУЭ, должны обеспечивать круглосуточный (24 часа в сутки) и необслуживаемый (без постоянного присутствия обслуживающего персонала) режим работы.

7.4. Приборы, оборудование и материалы, используемые в рабочем проекте по строительству АУПС и СОУЭ, должны соответствовать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

7.5. При проектировании кабельных линий, должно предусматриваться использование проводов, кабелей, кабельных каналов, лотков и гофрошлангов, не поддерживающих горение. Также, при проектировании кабельных линий систем противопожарной защиты, должно предусматриваться выполнение кабельных линий огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR) в соответствии с СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

7.6. Приборы, оборудование и материалы, используемые в рабочем проекте по строительству АУПС и СОУЭ, должны предусматривать следующие эксплуатационные требования:

- рабочая температура от минус 30 до +40 С°;
- относительная влажность до 93% при температуре 40С°.

8. Основные требования к предоставляемой документации

8.1. Рабочий проект по строительству системы АУПС и СОУЭ должен содержать:

- пояснительную записку с техническим описанием системы в целом;
- рабочую документацию, включающую в себя структурные схемы, поэтажные планы размещения элементов системы, схемы электрических соединений, схемы электропитания, схемы прокладки кабельных линий и т.д.

8.2. Пояснительная записка и рабочая документация должны быть выполнены в соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на форматах, соответствующих требованиям ГОСТ 2.301.

8.3. Разработанная Подрядчиком документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам, без его согласия, ЗАПРЕЩЕНА.

8.4. Рабочий проект по строительству системы ОПС и СОУЭ представить:

- в 4 экземплярах на бумажном носителе;
- в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе.

8.5. Текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, AutoCAD.

8.6. Сметную документацию представить в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel и позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

9. Правила приемки работ

9.1. Подрядчик обязан выполнить рабочий проект по строительству АУПС и СОУЭ в полном объеме, в срок, установленный п.11 настоящего ТЗ, с соблюдением требований нормативных документов и настоящего ТЗ, что подтверждается путем подписания сторонами акта-приемки выполненных работ.

9.2. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия требованиям действующей нормативно-технической документации.

9.3. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

10. Требования к участникам

10.1. Для участия в конкурентной торгово-закупочной процедуре, Подрядчик должен:

- иметь ресурсные возможности (финансовые, производственные, трудовые);
- иметь опыт работы в соответствии с предметом закупки не менее 3 лет;
- обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом и положительной репутацией (наличием писем – отзывов/рекомендаций об аналогичных выполненных ранее договорах);
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие разрешения/лицензии на выполнении видов деятельности в рамках Договора).

10.2. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика не должен быть наложен арест, экономическая деятельность подрядчика не должна быть приостановлена.

10.3. Члены объединений, являющихся коллективными Подрядчиками, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер

коллективного Подрядчика. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в процессе закупки, заключением и последующем исполнением договора.

11. Сроки выполнения работ

Работы должны быть выполнены в течение 60 календарных дней от даты подписания договора.


12. Гарантийные обязательства

12.1. Гарантии обязательства должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком.

12.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации АУПС и СОУЭ, созданных на основе разработанного рабочего проекта.

12.3. Обнаруженные в ходе строительства недостатки в документации по строительству АУПС и СОУЭ, препятствующих безопасному выполнению строительно-монтажных работ и дальнейшей правильной эксплуатации ОПС и СОУЭ, Подрядчик обязан устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Заместитель главного инженера -
начальник УПБиПК



О.М. Лазаев

СОГЛАСОВАНО (в части сроков):

Начальник УКС

А.Э. Чугунов