

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок  
и подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 10.10.2019

Дата подписания протокола: 10.10.2019

№ 0372-ИА-19-2

Москва

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на поставку вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1645-р/з от 26.09.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0372-ИА-19 от 26.09.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 26.09.2019 года, на сайте ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908341425 от 26.09.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 26.09.2019 года.

В соответствии с Извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет: 1 689 340,00 (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 337 868,00 (триста тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ; 2 027 208,00 (два миллиона двадцать семь тысяч двести восемь) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с Извещением о проведении запроса цен сроки поставки товаров в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Тюсин Б.В.	Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Кузин М.В.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии

Даньшина О.А.	Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Рыбников Д.А.	Руководитель дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Солянин Р.В.	Заместитель руководителя дирекции по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РосЭнергоСнаб», 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 11, лит. Б, пом. 9Н, тел. (812) 401-49-46	01.10.2019 г. в 12 ч. 18 мин.
2.	ООО «Трафо Групп», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, чердак Э, пом. II, к. 2, оф. 31, тел. (495) 743-96-58	01.10.2019 г. в 16 ч. 15 мин.
3.	АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов», 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, тел. (383) 216-73-69	01.10.2019 г. в 17 ч. 55 мин.
4.	ООО «Энергогаз Альянс», 121087, г. Москва, пр-д Промышленный, д. 7, стр. 4, эт., пом., комн. 1,3,4, тел. (499) 390-26-06	02.10.2019 г. в 10 ч. 00 мин.
5.	ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», 670034, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7, тел. (3012) 44-83-05	02.10.2019 г. в 10 ч. 09 мин.
6.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн.40, тел. (495) 108-15-75	02.10.2019 г. в 10 ч. 56 мин.
7.	ООО «Виразтранс-Энерго», 445008, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова, д. 26А, комн. 2, тел. (8482) 51-58-73	02.10.2019 г. в 13 ч. 12 мин.
8.	ООО «Брянский ЭТЗ», 241004, г. Брянск, ул.	02.10.2019 г. в 16 ч. 33 мин.

	Белобережская, д. 45-А, тел. 4832 757-656	
9.	ООО «РЭ-технологии», 121357, г. Москва, Ул. Верейская, д. 29, стр. 141, каб. 201, тел. (495)777-42-82	02.10.2019 г. в 16 ч. 47 мин.
10.	ООО «Гаврида Электрик Центр», 125040, г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 5, стр. 1, этаж 19, тел. (495) 725-29-79	02.10.2019 г. в 16 ч. 55 мин.
11.	ООО «МАКСИМУМ», 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, д. 45/1, пом. 34,35,36,37, тел. (861)911-00-01	03.10.2019 г. в 09 ч. 20 мин.

На основании подпункта (б, в) пункта 41.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО «РосЭнергоСнаб», 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 11, лит. Б, пом. 9Н, тел. (812) 401-49-46, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части не предоставления документа, предусмотренного требованием пункта 22 (б) закупочной документации;

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее	100	50
Комплект адаптации под шкаф К-37-	ТКМ №2/1000	Выключатель смонтирован на выкатной элемент
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	РиМ ВВ-10-20/1000 У2-130
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	РИМ БУ-11-У
Выключатель должен подходить для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель монтируется на существующий выкатной элемент	Новый выкатной элемент с выключателем

На основании подпункта (в) пункта 41.4 закупочной документации отклонили Заявку АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов», 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, тел. (383) 216-73-69, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Комплект адаптации под шкаф К-37	ТКМ №2/1000	КА/AST-K-37
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	ВВ/AST—10-20/1000
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	БУ/AST-8.21-100/ 220У2

На основании подпункта (в) пункта 41.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО «Энергогаз Альянс», 121087, г. Москва, пр-д Промышленный, д. 7, стр. 4, эт., пом., комн. 1,3,4, тел. (499) 390-26-06, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Комплект адаптации под шкаф К-37	ТКМ №2/1000	Не указан тип КА
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	ВБСК-10-20/1000
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	Не указана марка модуля управления
Выключатель должен подходить для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель монтируется на существующий выкатной элемент	Новый выкатной элемент с выключателем

На основании подпункта (в) пункта 41.4 закупочной документации отклонили Заявку ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», 670034, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7, тел. (3012) 44-83-05, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее	100	50
Комплект адаптации под шкаф К-37-	ТКМ №2/1000	Выключатель смонтирован на выкатной элемент
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	РиМ ВВ-10-20/1000 У2- 130
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	РИМ БУ-11-У
Выключатель должен подходить для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель монтируется на существующий выкатной элемент	Новый выкатной элемент с в выключателем

На основании подпункта (б, в) пункта 41.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО «Виразтранс-Энерго», 445008, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова, д. 26А, комн. 2, тел. (8482) 51-58-735, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Комплект адаптации под шкаф К-37-	ТКМ №2/1000	Выключатель смонтирован на выкатной элемент
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	ВБМ-10-20/1000
Выключатель должен подходить для установки на модернизированном выкатном	Выключатель монтируется на	Новый выкатной элемент

элементе шкафа К-59	существующий выкатной элемент	с в выключателем
---------------------	-------------------------------	------------------

- в части предоставления документа, не соответствующего требованиям пункта 22 (е) закупочной документации (в Техническом предложении отсутствуют следующие характеристики, указанные в техническом задании):

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	Не указан

На основании подпункта (в) пункта 41.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО «Брянский ЭТЗ», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 45-А, тел. 4832 757-656, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Комплект адаптации под шкаф К-37-	ТКМ №2/1000	Выключатель смонтирован на выкатной элемент
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	РиМ ВВ-10-20/1000 У2
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	РИМ БУ-1(2)-1-У2
Выключатель должен подходить для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель монтируется на существующий выкатной элемент	Новый выкатной элемент с выключателем

На основании подпункта (в) пункта 41.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО «РЭ-технологии», 121357, г. Москва. Ул. Верейская, д. 29, стр. 141, каб. 201, тел. (495)777-42-82, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Тип привода	Эл. магнитный	Эл. магнитный с пруж. защелкой
Комплект адаптации под шкаф К-37	ТКМ №2/1000	Выключатель смонтирован на выкатной элемент
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	ВВП-10-20/1000
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	Модуль управления встроенный
Выключатель должен подходить для установки на модернизированном выкатном	Выключатель	Новый выкатной элемент с выключателем

элементе шкафа К-59	монтируется на существующий выкатной элемент	
---------------------	--	--

На основании подпункта (б, в) пункта 41.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО «МАКСИМУМ», 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, д. 45/1, пом. 34,35,36,37, тел. (861)911-00-01, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части не предоставления документа, предусмотренного требованием пункта 22 (б) закупочной документации (в составе заявки предоставлены Антикоррупционные обязательства для другой закупочной процедуры);

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее	100	50
Комплект адаптации под шкаф К-37-	ТКМ №2/1000	КА для РИМ ВВ
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	РИМ ВВ-10-20/1000 У2-130
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	РИМ БУ-11-У

Признали общие части Заявок: ООО «Трафо Групп», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, чердак Э, пом. II, к. 2, оф. 31, тел. (495) 743-96-58, ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн.40, тел. (495) 108-15-75, ООО «Таврида Электрик Центр», 125040, г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 5, стр. 1, этаж 19, тел. (495) 725-29-79, соответствующими условиям запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0372-ИА-19-1 от 08.10.2019 года).

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые части Заявок:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Общая цена Заявки, руб. с НДС	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «Трафо Групп», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, чердак Э, пом. II, к. 2, оф. 31, тел. (495) 743-96-58	1 890 000,00	01.10.2019 г. в 16 ч. 15 мин.
2.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн.40, тел. (495) 108-15-75	2 026 084,80	02.10.2019 г. в 10 ч. 56 мин.
3.	ООО «Таврида Электрик Центр», 125040, г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 5, стр. 1, этаж 19, тел. (495) 725-29-79	2 027 199,60	02.10.2019 г. в 16 ч. 55 мин.

#### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

##### 1. Признать Заявки:

ООО «Трафо Групп», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, чердак Э, пом. II, к. 2, оф. 31, тел.

(495) 743-96-58, ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн.40, тел. (495) 108-15-75, ООО «Гаврида Электрик Центр», 125040, г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 5, стр. 1, этаж 19, тел. (495) 725-29-79, соответствующими условиям запроса цен.

## 2. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых услуг условиям запроса цен, ранжировать Заявки следующим образом:

начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	1 689 340,00		
Наименование параметра/ Участники закупки	ООО «Трафо Групп»	ООО «Энергокомплекс»	ООО «Гаврида Электрик Центр»
цена Заявки, указанная на «котировочной доске» ЕЭТП, руб. с учетом НДС	1 890 000,00	2 026 084,80	2 027 199,60
цена Заявки, указанная на «котировочной доске» ЕЭТП, руб. без учета НДС	1 575 000,00	1 688 404,00	1 689 333,00
<b>Итоговый рейтинг (место в ранжировке)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

## 3. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО «Трафо Групп», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, чердак Э, пом. II, к. 2, оф. 31, тел. (495) 743-96-58, на право заключения Договора на поставку вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость поставки товаров:

- 1 575 000,00 руб. без НДС;

- 315 000,00 руб. НДС;

- 1 890 000,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты поставленных товаров по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара по договору (отдельному этапу договора);

- сроки оказания услуг: согласно Заявке (Форма 1) - начало выполнения поставок: с момента заключения договора; окончание выполнения поставок: в течение 45 календарных дней.

4. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Горностаевой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго», расположенный по адресу: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д. 12) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

5. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Ярэнерго», расположенному по адресу: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д. 12) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

6. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

7. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных единственным Исполнителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с единственным Исполнителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии,

«Против» 0 членов Закупочной комиссии,

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:



Тюсин Б.В.

Члены Закупочной комиссии:



Кузин М.В.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.



Рыбников Д.А.



Солянин Р.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению общих частей заявок

Дата проведения заседания: 08.10.2019

Дата подписания протокола: 08.10.2019

№ 0372-ИА-19-1

Москва

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на поставку вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1645-р/з от 26.09.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0372-ИА-19 от 26.09.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 26.09.2019 года, на сайте ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908341425 от 26.09.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 26.09.2019 года.

В соответствии с Извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет: 1 689 340,00 (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 337 868,00 (триста тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ; 2 027 208,00 (два миллиона двадцать семь тысяч двести восемь) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с Извещением о проведении запроса цен сроки поставки товаров в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Тюсин Б.В.	Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Кузин М.В.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов	Член закупочной комиссии

	ПАО «МРСК Центра»	
Даньшина О.А.	Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Рыбников Д.А.	Руководитель дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Солянин Р.В.	Заместитель руководителя дирекции по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РосЭнергоСнаб», 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 11, лит. Б, пом. 9Н, тел. (812) 401-49-46	01.10.2019 г. в 12 ч. 18 мин.
2.	ООО «Трафо Групп», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, чердак Э, пом. II, к. 2, оф. 31, тел. (495) 743-96-58	01.10.2019 г. в 16 ч. 15 мин.
3.	АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов», 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, тел. (383) 216-73-69	01.10.2019 г. в 17 ч. 55 мин.
4.	ООО «Энергогаз Альянс», 121087, г. Москва, пр-д Промышленный, д. 7, стр. 4, эт., пом., комн. 1,3,4, тел. (499) 390-26-06	02.10.2019 г. в 10 ч. 00 мин.
5.	ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», 670034, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7, тел. (3012) 44-83-05	02.10.2019 г. в 10 ч. 09 мин.
6.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн.40, тел. (495) 108-15-75	02.10.2019 г. в 10 ч. 56 мин.

7.	ООО «Виразтранс-Энерго», 445008, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова, д. 26А, комн. 2, тел. (8482) 51-58-73	02.10.2019 г. в 13 ч. 12 мин.
8.	ООО «Брянский ЭТЗ», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 45-А, тел. 4832 757-656	02.10.2019 г. в 16 ч. 33 мин.
9.	ООО «РЭ-технологии», 121357, г. Москва. Ул. Верейская, д. 29, стр. 141, каб. 201, тел. (495)777-42-82	02.10.2019 г. в 16 ч. 47 мин.
10.	ООО «Таврида Электрик Центр», 125040, г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 5, стр. 1, этаж 19, тел. (495) 725-29-79	02.10.2019 г. в 16 ч. 55 мин.
11.	ООО «МАКСИМУМ», 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, д. 45/1, пом. 34,35,36,37, тел. (861)911-00-01	03.10.2019 г. в 09 ч. 20 мин.

## РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. Отклонить Заявки на участие в Запросе цен:

На основании подпункта (б, в) пункта 41.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «РосЭнергоСнаб», 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 11, лит. Б, пом. 9Н, тел. (812) 401-49-46, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части не предоставления документа, предусмотренного требованием пункта 22 (б) закупочной документации;

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее	100	50
Комплект адаптации под шкаф К-37-	ТКМ №2/1000	Выключатель смонтирован на выкатной элемент
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	РиМ ВВ-10-20/1000 У2-130
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	РИМ БУ-11-У
Выключатель должен подходить для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель монтируется на существующий выкатной элемент	Новый выкатной элемент с выключателем

На основании подпункта (в) пункта 41.4 закупочной документации отклонить Заявку АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов», 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, тел. (383) 216-73-69, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Комплект адаптации под шкаф К-37	ТКМ №2/1000	КА/AST-К-37
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	ВВ/AST—10-20/1000

Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	БУ/AST-8.21-100/ 220У2
-------------------	---------------------	------------------------

На основании подпункта (в) пункта 41.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Энергогаз Альянс», 121087, г. Москва, пр-д Промышленный, д. 7, стр. 4, эт., пом., комн. 1,3,4, тел. (499) 390-26-06, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Комплект адаптации под шкаф К-37	ТКМ №2/1000	Не указан тип КА
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	ВБСК-10-20/1000
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	Не указана марка модуля управления
Выключатель должен подходить для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель монтируется на существующий выкатной элемент	Новый выкатной элемент с в выключателем

На основании подпункта (в) пункта 41.4 закупочной документации отклонить Заявку ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», 670034, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7, тел. (3012) 44-83-05, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее	100	50
Комплект адаптации под шкаф К-37-	ТКМ №2/1000	Выключатель смонтирован на выкатной элемент
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	РиМ ВВ-10-20/1000 У2-130
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	РИМ БУ-11-У
Выключатель должен подходить для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель монтируется на существующий выкатной элемент	Новый выкатной элемент с в выключателем

На основании подпункта (б, в) пункта 41.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Виразтранс-Энерго», 445008, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова, д. 26А, комн. 2, тел. (8482) 51-58-735, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Комплект адаптации под шкаф К-37-	ТКМ №2/1000	Выключатель смонтирован на выкатной элемент
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	ВБМ-10-20/1000
Выключатель должен подходить для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель монтируется на существующий выкатной элемент	Новый выкатной элемент с в выключателем

- в части предоставления документа, не соответствующего требованиям пункта 22 (е) закупочной документации (в Техническом предложении отсутствуют следующие характеристики, указанные в техническом задании):

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	Не указан

На основании подпункта (в) пункта 41.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Брянский ЭТЗ», 241004, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 45-А, тел. 4832 757-656, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
Комплект адаптации под шкаф К-37-	ТКМ №2/1000	Выключатель смонтирован на выкатной элемент
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	РиМ ВВ-10-20/1000 У2
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	РИМ БУ-1(2)-1-У2
Выключатель должен подходить для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель монтируется на существующий выкатной элемент	Новый выкатной элемент с в выключателем

На основании подпункта (в) пункта 41.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «РЭ-технологии», 121357, г. Москва. Ул. Верейская, д. 29, стр. 141, каб. 201, тел. (495)777-42-82, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

Наименование технического параметра	Требование Технического задания	Предложение участника
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------

Тип привода	Эл. магнитный	Эл. магнитный с пруж. защелкой
Комплект адаптации под шкаф К-37	ТКМ №2/1000	Выключатель смонтирован на выкатной элемент
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	ВБП-10-20/1000
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	Модуль управления встроенный
Выключатель должен подходить для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель монтируется на существующий выкатной элемент	Новый выкатной элемент с в выключателем

На основании подпункта (б, в) пункта 41.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «МАКСИМУМ», 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, д. 45/1, пом. 34,35,36,37, тел. (861)911-00-01, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части не предоставления документа, предусмотренного требованием пункта 22 (б) закупочной документации (в составе заявки предоставлены Антикоррупционные обязательства для другой закупочной процедуры);

- Техническое предложение содержит технические параметры продукции, не соответствующие требованиям пункта 2 Технического задания:

<b>Наименование технического параметра</b>	<b>Требование Технического задания</b>	<b>Предложение участника</b>
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее	100	50
Комплект адаптации под шкаф К-37-	ТКМ №2/1000	КА для РИМ ВВ
Коммутационный модуль	ISM15-LD-1(46)	РИМ ВВ-10-20/1000 У2-130
Модуль управления	TER-СМ-16-1 (220-1)	РИМ БУ-11-У

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 8 шт.

## **2. Признать Заявки:**

ООО «Графо Групп», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, чердак Э, пом. II, к. 2, оф. 31, тел. (495) 743-96-58; ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн.40, тел. (495) 108-15-75, ООО «Гаврида Электрик Центр», 125040, г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 5, стр. 1, этаж 19, тел. (495) 725-29-79, соответствующими условиям запроса цен.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении*

Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:



Тюсин Б.В.

Члены Закупочной комиссии:



Кузин М.В.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.




Рыбников Д.А.



Солянин Р.В.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.

**Протокол  
вскрытия конвертов с заявками на участие  
в процедуре Запрос цен  
31908341425, лот 1**

Город Москва столица Российской Федерации  
город федерального значения

«03» октября 2019г.

Заказчиком является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Организатором процедуры является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 31908341425 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

**1. Наименование процедуры и предмет договора лота:** Поставка вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»), лот 1: Поставка вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)

**2. Начальная цена контракта:**  
2 027 208 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «26» сентября 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (КОМИССИЯ ИА Скляров - Горностаева), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Председатель комиссии: Скляров Дмитрий Владимирович

Секретарь комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «03» октября 2019г. было подано 11 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	01.10.2019 12:18 (MSK +03:00)	ООО "РОСЭНЕРГОСНАБ" ИНН/КПП 7811437980/781101001 Юридический адрес: 193230, Российская Федерация, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 78, ПЕР ЧЕЛИЕВА, ДОМ 11, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩЕНИЕ 9Н	Поставка вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)
2	2	01.10.2019 16:15 (MSK +03:00)	ООО "ГРАФО ГРУПП" ИНН/КПП 7716771769/771601001 Юридический адрес: 129344, Российская Федерация, Г МОСКВА, УЛ ИСКРЫ, 10 кВ для нужд	Поставка вакуумных выключателей



			ДОМ 31, КОРПУС 1, Э ЧЕРДАК ПОМ II К 2 ОФ 31	ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)
3	3	01.10.2019 17:55 (MSK +03:00)	АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ" ИНН/КПП 5406695419/540601001 Юридический адрес: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Писарева ул, 53	Поставка вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)
4	4	02.10.2019 10:00 (MSK +03:00)	ООО "ЭНЕРГОГАЗ АЛЬЯНС" ИНН/КПП 7702733026/773001001 Юридический адрес: 121087, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПРОМЫШЛЕННЫЙ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 4, ЭТ.ПОМ.КОМ 1, 3, 4	Поставка вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)
5	5	02.10.2019 10:09 (MSK +03:00)	ОАО "УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" ИНН/КПП 0323053578/032601001 Юридический адрес: 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Хоца Намсараева, 7	Поставка вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)
6	6	02.10.2019 10:56 (MSK +03:00)	ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" ИНН/КПП 5260380152/774301001 Юридический адрес: 125445, Российская Федерация, Г МОСКВА77, УЛ СМОЛЬНАЯ, ДОМ 24А, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМ. 40	Поставка вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)
7	7	02.10.2019 13:12 (MSK +03:00)	ООО "ВИРАЖТРАНС-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 6321260379/632401001 Юридический адрес: 445008, Российская Федерация, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ТОЛЬЯТТИ, УЛ МАТРОСОВА, ДОМ 26А, КОМНАТА 2	Поставка вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)
8	9	02.10.2019 16:33 (MSK +03:00)	ООО "БРЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" ИНН/КПП 3254501775/325701001 Юридический адрес: 241004, Российская Федерация, ОБЛ БРЯНСКАЯ32, Г БРЯНСК, УЛ БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ, 45-А	Поставка вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК

				Центра» (филиала «Ярэнерго»)
9	10	02.10.2019 16:47 (MSK +03:00)	ООО "РЭ-ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 9731001422/773101001 Юридический адрес: 121357, Российская Федерация, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 141, КАБИНЕТ 201	Поставка вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)
10	11	02.10.2019 16:55 (MSK +03:00)	ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ЦЕНТР" ИНН/КПП 7734541302/771401001 Юридический адрес: 125040, Российская Федерация, Г МОСКВА, УЛ ЯМСКОГО ПОЛЯ 5-Я, 5, СТР.1, ЭТАЖ.19	Поставка вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)
11	12	03.10.2019 09:20 (MSK +03:00)	ООО "МАКСИМУМ" ИНН/КПП 2312135208/230901001 Юридический адрес: 350058, Российская Федерация, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КУБАНСКАЯ, ДОМ 45/1, ПОМЕЩЕНИЕ 34,35,36	Поставка вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»:  
<https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**Члены комиссии, присутствующие на заседании:**

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Скляр Дмитрий Владимирович

Горностаева Татьяна Валентиновна