ТЭЦ-1
гл. корпус

В-1 – АПвПу2г-6 3х240/50
ТК-1 (lпр = 135 м)

прокол методом ГНБ
в ПНД трубе d=160мм (92 м)
(с запасом 10% – 101 м)

приемный котлован
4х2х2 м

рабочий котлован
3х2х2 м

прокол методом ГНБ
в ПНД трубе d=160мм (120 м)
(с запасом 10% – 132 м)

рабочий котлован
3х2х2 м

приемный котлован
2х2х2 м

прокол методом ГНБ
в ПНД трубе d=160мм (157 м)
(с запасом 10% – 173 м)

рабочий котлован
3х2х2 м

В-1 – АПвПу2г-6 3х240/50
ТК-2 (lпр = 33 м)

ул. Сакко и Ванцетти

ТП №52