


## УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –  
главный инженер филиала ПАО  
«МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

  
М.В. Лобков  
«15» 02 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному  
ремонту систем автоматической пожарной сигнализации филиала ПАО «МРСК  
Центра» - «Тверьэнерго»

### 1. Общие сведения

1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (далее – Заказчик) производит закупку услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией.

1.2. Исполнитель услуг (далее – Исполнитель) определяется на основании проведения торгово-закупочной процедуры.

1.3. Все условия оказания услуг определяются и регулируются на основе договора, заключаемого между Заказчиком и Исполнителем.

### 2. Предмет закупки

2.1. Предметом закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации (далее – ТО АУПС и СОУЭ) на объектах Заказчика, представленных в Приложении №1 технического задания.

### 3. Нормативная документация

3.1. Перечень документации, предъявляющей требования к периодичности и технологии оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила устройства электроустановок (7-е издание), утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204;

- ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- документация заводов-изготовителей на оборудование АУПС и СОУЭ, установленное на объектах Заказчика;

- иная документация, соблюдение требований которой, необходимо для организации процесса оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ в части периодичности и технологии.

3.2. Перечень документации, предъявляющей требования к организации процесса оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 июня 2015 года №336н;
- Правила по охране при работе на высоте, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 года №782н;
- Правила по охране при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 года №835н;
- Правила по охране при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года №903н;
- иная нормативная документация, соблюдение требований которой, необходимо для организации процесса оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ.
- ВНПБ 28-14 СТО 34.01-27.3-001-2014 Установки противопожарной защиты.
- ВППБ 27-14 СТО 34.01-27.1.001-2014 Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО Россети.

#### **4. Объемы оказываемых услуг**

4.1. Количество, вид (тип) и марки оборудования на ТО АУПС и СОУЭ представлен в Приложении №2 к техническому заданию.

#### **5. Сроки и периодичность оказания услуг**

5.1. Услуги по ТО АУПС и СОУЭ на объектах Заказчика должны быть оказаны в период с момента заключения договора по 31.12.2021.

5.2. Периодичность оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ устанавливается регламентом, представленным в Приложении №3 к техническому заданию.

#### **6. Требования к участникам закупочной процедуры (Исполнителям)**

6.1. Для участия в закупочной процедуре Исполнитель должен:

- иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 3 (трех) лет;
- иметь ресурсные возможности (финансовые, производственные, трудовые);
- обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом и положительной репутацией (наличием писем – отзывов/рекомендаций об аналогичных выполненных ранее договорах);
- иметь квалифицированный персонал, которому предоставлены соответствующие права, а также присвоены соответствующие группы по электробезопасности и работам на высоте, необходимые для оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ на объектах Заказчика;
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующую действующую лицензию МЧС РФ на выполнении видов деятельности в рамках предмета закупки).

6.2. Квалифицированному персоналу Исполнителя должны быть предоставлены права в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в п.3 технического задания.



6.3. Предоставленные права на допуск персонала Исполнителя к оказанию услуг по ТО АУПС и СОУЭ также должны быть отражены в письме на допуск персонала, оформленном в формате, согласно приложениям №5-6.

6.4. Требования п.6.2-6.3 технического задания также распространяются на персонал соисполнителей, привлекаемых Исполнителем для оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ.

6.5. Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Исполнителя не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.

6.6. Члены объединений, являющихся коллективными Участниками, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного Участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в торгово-закупочной процедуре, заключением и последующем исполнением договора.

## 7. Требования к оказанию услуг

7.1. Услуги по ТО АУПС и СОУЭ должны быть оказаны в полном соответствии требованиям нормативно-технической и нормативно-правовой документации, представленной в п.3 технического задания, а также в соответствии с требованиями регламента, представленного в Приложении №3 техническому заданию.

7.2. Исполнителю перед началом оказания услуг необходимо, разработать проект регламента технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

7.3. Периодичность оказания услуг на конкретном объекте определяется графиком, разработанным Исполнителем на этапе подготовки и подачи Оферты и согласовывается Заказчиком, на этапе подготовки и согласования договора на оказание услуг по ТО АУПС и СОУЭ. Форма графика представлена в Приложении №4 к техническому заданию.

7.4. Перед началом оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ, Исполнитель должен направить в адрес Заказчика сопроводительное письмо на допуск персонала Исполнителя к оказанию услуг по ТО АУПС и СОУЭ на объектах филиала. Форма сопроводительного письма и требования к его заполнению представлены в Приложениях №5-6 к техническому заданию. По результатам рассмотрения сопроводительного письма, Исполнитель должен направить свой персонал на проведение вводного и первичного инструктажей.

Также, перед началом оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ на территории объектов Заказчика, требующих организации специального допуска с разработкой соответствующей документации, Исполнитель должен не менее чем за 48 (сорок восемь) часов уведомить Заказчика о готовности приступить к оказанию услуг на конкретном объекте для организации допуска бригады.

7.5. Начало оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ разрешается только после проведения вводного и первичного инструктажей, а также организации допуска бригады к оказанию услуг на конкретном объекте. Начало оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ без проведения вышеуказанных мероприятий ЗАПРЕЩЕНО.

7.6. В случае необходимости привлечения к оказанию услуг по ТО АУПС и СОУЭ соисполнителей, Исполнитель должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов оказания услуг между Исполнителем и соисполнителем с указанием перечня привлекаемых соисполнителей и распределении оказываемых ими услуг.



7.7. Исполнитель должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров с соисполнителями по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки оказания услуг, наименование и адрес соисполнителя.

7.8. В договор с соисполнителем должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности соисполнителя, аналогичные требованиям к Исполнителю в договоре между Заказчиком и Исполнителем.

7.9. Допуск персонала соисполнителя, для оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ на объектах Заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями п.7.3-7.4 настоящего технического задания.

7.10. Исполнитель, а также привлеченные соисполнители, в период оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ в процессе оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ, а также разработка мероприятий по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

7.11. Исполнитель, а также привлеченные соисполнители, несут персональную ответственность за безопасное выполнение работ в процессе оказания услуг, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечают за соответствие применяемых средств механизации в выполняемой работе.

7.12. Исполнитель, а также привлеченные соисполнители, в период оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ, обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования безопасности при обращении с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил безопасности при обращении с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

7.13. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее оказание услуг невозможным, Исполнитель обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

7.14. Исполнитель обязан вести исполнительную документацию на протяжении всего периода оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ и передать ее Заказчику в полном объеме после завершения оказания услуг по каждому этапу (в соответствии графиком оказания услуг).

7.15. Результаты проведения ТО АУПС и СОУЭ, выполненного согласно графику (Приложение №4), должны быть зафиксированы Исполнителем в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установок противопожарной защиты на каждом объекте, согласно Приложению №1. Форма журнала представлена в Приложении №7. Дополнительно, ежеквартально Исполнитель должен оформить актом результаты проведения ТО АУПС и СОУЭ. Форма акта представлена в Приложении №8.

7.16. Необходимые для оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ материалы и оборудование, Исполнитель закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ТО АУПС и СОУЭ.

7.17. Все поставляемые Исполнителем материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия – изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ для получения разрешения на их использование.

7.18. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного завершения оказания услуг ТО АУПС и СОУЭ.

7.19. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их надлежащим качеством, несоответствием спецификациям,



государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении ЗАПРЕЩЕНО.

## 8. Контроль оказываемых услуг

8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, за соблюдением сроков их исполнения (графика оказания услуг), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

8.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых Исполнителем материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и технического задания.

8.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Исполнителя, выдавать по результатам контроля рабочих мест Исполнителю обязательные для исполнения Исполнителя документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении персонала Исполнителя (соисполнителя) от оказания услуг по ТО АУПС и СОУЭ, в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Исполнитель компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

## 9. Приемка оказываемых услуг

9.1. Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании оказания услуг по каждому этапу (в соответствии с графиком оказания услуг и условиями оплаты оказываемых услуг по договору) предоставить Заказчику:

- акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты (Приложение №8);
- акт приема-сдачи оказанных услуг по соответствующему этапу;
- отчет по соответствующему этапу;
- счет-фактуру, оформленный по форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 168, 169 Налогового кодекса Российской Федерации).

9.2. Выполнение Исполнителем своих обязательств является оказание Заказчику услуг в полном объеме, в установленный срок, с соблюдением требований нормативных документов РФ. Выполнение Исполнителем своих обязательств подтверждается путем подписания сторонами акта-приемки оказанных услуг.

9.3. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3 технического задания.

## 10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантия качества должны распространяться на весь комплекс услуг по ТО АУПС и СОУЭ, оказанный Исполнителем. Период действия гарантии на комплекс услуг по ТО АУПС и СОУЭ, оказанный Исполнителем, должен составлять не менее 12 месяцев.

10.2. В случае если в период действия срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

10.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата оказанных услуг, указанного в п.2

технического задания, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, Заказчик имеет право составления одностороннего Акта, фиксирующего дефекты.

10.6. Односторонний акт Заказчик составляет на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

10.7. Расходы Заказчика по проведению квалифицированной экспертизы, направленной на выявление дефектов и составление акта фиксирующего выявленные дефекты, возмещаются Исполнителем.

10.8. Если в течение гарантийного срока произойдут повреждения или отключения систем АУПС и СОУЭ, вызванные некачественным оказанием услуг по ТО АУПС и СОУЭ данных систем, Исполнитель в полном объеме возмещает Заказчику причиненные убытки.

Заместитель главного инженера –  
начальник УПБиПК

О.В. Голубев