

Утверждаю:

Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

Колубанов И.В.

“ 15 ”

01

2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 от 15.01.2019 г  
на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерно-технических средств  
охраны, установленных на объектах филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

1. Общие положения.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» производит заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны, установленных на 13 объектах филиала.

2. Объём оказываемой услуги.

Инженерно-технических средств охраны установлены на 13 объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»:

№	Название объекта, адрес	
1	Административное здание	г. Орел, пл. Мира, д. 2
2	Административное здание	г. Орел, ул. Советская, 15
3	Административное здание	Орловский район, д. Жилино, ул. Болховское шоссе, д.65
4	Орловский РЭС	г. Орел, ул. Высоковольтная, 9
5	Мценский РЭС	г. Мценск, ул. Автомагистраль, 1
6	Ливенский РЭС	г. Ливны, ул. Энергетиков, д. 1а
7	Ремонтно-производственная база Залегощенского РЭС	Залегощенский район, п. Залегощь, ул. Маринченко, д.6.
8	Ремонтно-производственная база Свердловского РЭС	Свердловский район, пос. Змиёвка, ул. Кирова, д.77
9	Ремонтно-производственная база Троснянского РЭС	Троснянский район, пос. Тросна, ул. Советская, д.10
10	Ремонтно-производственная база Знаменского РЭС	Знаменский район, с. Знаменское, пер. Больничный, д.4
11	Ремонтно-производственная база Болховского РЭС	Болховский район, г. Болхов, ул. Нагина, д. 31
12	Ремонтно-производственная база Кромского РЭС	Кромский район, п. Кромы, пер. Козина, д. 21

13	Ремонтно-производственная база Урицкого РЭС	Урицкий район, п. Нарышкино, пер. Промышленный, д. 10
----	--	--

Техническое обслуживание и обеспечение работоспособности охватывает инженерно-технических средств охраны, установленные на 13 объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», включающие в себя следующее основное оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во
1	Видеокамера аналоговая	112
2	Видеорегистратор аналоговый	15
5	Монитор	15
6	Турникет	8
7	Контроллер СКУД	8

### 3. Срок оказания услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны, установленных на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» осуществляется с 01.04.2019 по 31.03.2020 г.

### 4. Основные требования к оказываемой услуге.

4.1 Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны должны выполняться в соответствии с графиком, утвержденном Заказчиком.

4.2 При проведении технического обслуживания инженерно-технических средств охраны обязательно выполнять:

- технический надзор за эксплуатацией Заказчиком инженерно-технических средств охраны;
- плановое техническое обслуживание;
- внешний осмотр – при внешнем осмотре выявляются различные механические повреждения элементов и узлов инженерно-технических средств охраны, дефекты и нарушения в работе в целом – проводить ежемесячно;
- проверка работоспособности инженерно-технических средств охраны – проверяется работоспособность отдельных узлов и всей системы в целом. Проверка системы электропитания и резервного питания, проверка контрольно-приемного прибора – проводить ежемесячно;
- Проверка источников питания – проводить ежемесячно;
- устранение выявленных причин потенциальных отказов оборудования инженерно-технических средств охраны;
- очистка внешней поверхности устройств от пыли и грязи – проводить ежемесячно.



4.3 Восстановление работоспособности и нормального функционирования оборудования, в случае выхода из строя, производится бригадами, содержащими не менее 2-х человек, по заявкам Заказчика.

4.4 Выезд бригады для устранения неисправности осуществляется не позже 24-х часов с момента получения заявки от Заказчика.

4.5 Приборы и оборудование, используемые Исполнителем для оказания услуг, должны быть сертифицированы.

4.6 При необходимости проводятся консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, и т.д.). Консультационные услуги оказываются Исполнителем уполномоченным представителям Заказчика, ответственными за работоспособность инженерно-технических средств охраны, обладающими достаточной квалификацией для идентификации характера проблемы и навыками работы.

#### **5. Обязательные требования к Исполнителю:**

- наличие квалифицированного персонала;
- наличие опыта в выполнении аналогичных работ на объектах электроэнергетики;
- техническая оснащенность;
- наличие технической базы в Орловской области;
- наличие технической возможности обеспечить прибытие бригады на любой обслуживаемый объект для устранения неисправности не позже 24-х часов с момента получения заявки от Заказчика;
- наличие у обслуживающего персонала соответствующих допусков по электробезопасности для работы на объектах электроэнергетики.

Исполнитель должен гарантировать:

- надлежащее качество выполнения работ в полном объеме и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
- выполнение всех работ в установленные сроки.

#### **6. Условия оплаты.**

Безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.

Заместитель директора по безопасности –  
начальник отдела безопасности

15.01.2019



Ф.В. Кулиш