

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ПНР КТП 160 кВА

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений			0,14					
		Объем=14 / 100									
		1 ОТ					165,95		23,23	22,61	525,00
		ЗТ	чел.-ч	12,96		1,8144					
		Итого по расценке					165,95		23,23		
		ФОТ							23,23		525,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			17,19		389,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			8,36		189,00
		Всего по позиции							48,78		1 103,00
2	ФЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение			6					
		1 ОТ					12,81		76,86	22,61	1 738,00
		ЗТ	чел.-ч	1		6					
		Итого по расценке					12,81		76,86		
		ФОТ							76,86		1 738,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			56,88		1 286,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			27,67		626,00
		Всего по позиции							161,41		3 650,00

3	ФЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	шт	1				
		1 ОТ			81,66	81,66	22,61	1 846,00
		ЗТ	чел.-ч	6,3	6,3			
		Итого по расценке			81,66	81,66		
		ФОТ				81,66		1 846,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74	74	60,43	1 366,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	36	29,40	665,00
		Всего по позиции				171,49		3 877,00
4	ФЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	испытание	3				
		1 ОТ			83,55	250,65	22,61	5 667,00
		ЗТ	чел.-ч	7,29	21,87			
		Итого по расценке			83,55	250,65		
		ФОТ				250,65		5 667,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74	74	185,48	4 194,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	36	90,23	2 040,00
		Всего по позиции				526,36		11 901,00
5	ФЕРп01-11-021-01	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ	измерение	3				
		1 ОТ			10,50	31,50	22,61	712,00
		ЗТ	чел.-ч	0,82	2,46			
		Итого по расценке			10,50	31,50		
		ФОТ				31,50		712,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74	74	23,31	527,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	36	11,34	256,00
		Всего по позиции				66,15		1 495,00
6	ФЕРп01-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А	шт	4				
		1 ОТ			25,37	101,48	22,61	2 294,00
		ЗТ	чел.-ч	2,7	10,8			
		Итого по расценке			25,37	101,48		

		ФОТ				101,48		2 294,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%,	%	74	74	75,10	1 698,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%,	%	36	36	36,53	826,00
		Всего по позиции				213,11		4 818,00
7	ФЕРп01-02-017-01	Трансформатор тока измерительный	шт		3			
		выносной напряжением: до 1 кВ						
		1 ОТ				15,76	47,28 22,61	1 069,00
		ЗТ	чел.-ч	1,3	3,9			
		Итого по расценке				15,76	47,28	
		ФОТ					47,28	1 069,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%,	%	74	74	34,99	791,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%,	%	36	36	17,02	385,00
		Всего по позиции				99,29		2 245,00
		Итого по смете:						
		Итого прямые затраты (справочно)				612,66		13 851,00
		в том числе:						
		Оплата труда рабочих				612,66		13 851,00
		Прочие затраты				1 286,59		29 089,00
		Пусконаладочные работы				1 286,59		29 089,00
		в том числе:						
		оплата труда				612,66		13 851,00
		накладные расходы				453,38		10 251,00
		сметная прибыль				220,55		4 987,00
		Итого ФОТ (справочно)				612,66		13 851,00
		Итого накладные расходы (справочно)				453,38		10 251,00
		Итого сметная прибыль (справочно)				220,55		4 987,00
		Итого						
		Итого с прочими затратами				1 286,59		29 089,00
		ВСЕГО по смете				1 286,59		29 089,00