

Согласовано:
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала ОАО
«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

В.А. Антонов

«22» октября 2015г.

Техническое задание
на поставку комплектов оборудования для проведения испытаний
пожарных кранов на водоотдачу для
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2016г.

1.Общая часть.

Закупка производится для обеспечения подразделений филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» комплектом оборудования для проведения испытаний пожарных кранов на водоотдачу.

2.Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку комплектов оборудования. Состав комплектов:

Оборудование	Количество, шт.
Ручной пожарный ствол РС-50 алюминиевый	3
Измерительная вставка с муфтовыми головками ГОСТ 28352-89	3
Манометр вставки МТ-100, измерение по ГОСТ 2405	3
Конструкции перекрывные в соответствии с НПБ 177-99*	3
Головка-заглушка для проверки пожарных запор- ных клапанов	3
Рукав пожарный РПК-Н/В-50-1,0 УХЛ «Универсал» L = 20 м (в сборе с головками с двух сторон)	3

Поставка производится на центральный склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго».

Поставка требуется в 1 квартале 2016г.

3. Состав технической и эксплуатационной документации.

Поставщик обеспечивает наличие технической и эксплуатационной документации на оборудование.

4. Правила приемки.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, несоответствия продукции поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

5. Оплата в течение 30 рабочих дней после поставки продукции на склад.

Начальник УПБ и ПК филиала
ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»



Н.А. Столповких