

“Утверждаю”

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
С.А. Решетников
“ ” 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку светотехнического оборудования для нужд филиала
ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» в целях повышения энергоэффективности**

Лот № 207A

а)

№ п/п	Наименование	Технические требования
1	Наименование и тип	Светодиодная лампа А60 или аналог
2	Наличие сертификации	Обязательно
3	Область применения и назначение	Для внутреннего освещения
4	Технические данные:	
	Мощность, Вт	11
	Цветовая температура	3000 К
	Световой поток, Лм	>900
	Срок службы, ч	>15 000
	Индекс цветопередачи Ra	>80
	Степень защиты (IP)	20
	Цоколь	E27
	Форма лампы/колбы	Грушевидная (тип А)
	Класс энергоэффективности	A
	Тип напряжения	Переменный (АС) 210-240 В
	Тип стекла колбы	Матовый (-ая)
5	Наличие заводской документации	Руководство по эксплуатации
6	Гарантийный срок	не менее 1 года
7	Количество, шт	500
8	Условия поставки	Срок поставки с момента подписания договора до 30.11.2021 по отдельным заявкам Заказчика. Срок поставки по заявке – в течение 15 календарных дней.

Начальник отдела энергосбережения и
повышения энергоэффективности филиала
ПАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго»



С.Н. Петров