

Формы расчета НМЦ лота «под ключ»: ТП АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (42226121)

Информация по объекту-анализу										Информация по расчетному объекту										Стоимость лота «под ключ», тыс. руб. без учета НДС	ПРИМЕЧАНИЕ				
№ п/п	Наименование работ	Объем работ (шт, кв, га)	Текущий уровень цен утверждения ПСД	СНЕ (ФЕР/ТЕР)	Стоимость единичного показателя стоимости работ, руб. без учета НДС в базисном уровне цен утверждения ПСД						Источники ценовой информации	Объем работ (шт, кв, га)	Индексы изменения сметной стоимости Минстрой РФ (к ТЕР, а при отсутствии к ФЕР) на период расчета НМЦ лота (2022г. - 1,051)						Итого						
					ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого			ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие								
1	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв 2021	х	98006,67	1582098,90	37662,72	0,00	0,00	1717768,29	Приказ № 544-ЦД от 30.11.2021	0,06	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	0,000	0,000	105,322					
2	Установка разъединителя	1 шт.	4 кв 2021	х	1567,50	30714,56	0,00	51566,26	0,00	83848,32	Приказ № 544-ЦД от 30.11.2021	1	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	0,000	54,196	83,124					
3	Монтаж яч. ЯКНО с учетом комплексом	2шт	3 кв 2021	х	0,00	226131,10	237575,11	1491013,34	0,00	1954719,55	1. ПНР - Система ПНР монтаж яч.НУ в ценах 3 кв 2022г. 2. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Бебородово (иная нумер 6950019663, строительство двух КЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС Бебородово до границы участка заявителя, двух чехов наружных установок с учетом технологического присоединения энергориональных устройств ООО "Заводово Парк" (42105895)	1	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	124,846	1000,000	0,000	1326,015	Стоимость инвойсов согласована ДЛНМО 24.11.2022			
НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС																					1522,461				
НМЦ лота с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития от года пер. расчета (2022) до года освоения(2023), тыс. руб. без					1,02449914973																		1559,760		
НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20%																								1871,712	

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»

Составил: Специалист УИ

Проверил: Начальник УИ

С.В. Брент

И.В. Манжол

Р.И. Шапарин

28.11.2022г.