



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 05.03.2019

№ 0551-ИА-18

Дата подписания протокола: 05.03.2019

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на поставку шкафов учета и блоков БИЗ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2717-р/з от 18.10.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0551-ИА-18 от 18.10.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 18.10.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1112603 от 18.10.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 18.10.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

22 176 575,00 (двадцать два миллиона сто семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **4 435 315,00** (четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек РФ; **26 611 890,00** (двадцать шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- «Белгородэнерго» - **11 255 314,00** (одиннадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **2 251 062,80** (два миллиона двести пятьдесят одна тысяча шестьдесят два) рубля 80 копеек РФ; **13 506 376,80** (тринадцать миллионов пятьсот шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС;

- «Брянскэнерго» - **107 700,00** (сто семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **21 540,00** (двадцать одна тысяча пятьсот сорок) рублей 00 копеек РФ; **129 240,00** (сто двадцать девять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС;

- «Курскэнерго» - **590 841,00** (пятьсот девяносто тысяч восемьсот сорок один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **118 168,20** (сто восемнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 20 копеек РФ; **709 009,20** (семьсот девять тысяч девять) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС;

- «Липецкэнерго» - **1 863 571,00** (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **372 714,20** (триста семьдесят две

тысячи семьсот четырнадцать) рублей 20-копеек РФ; **2 236 285,20** (два миллиона двести тридцать шесть тысяч двести восемьдесят пять) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС;

- «Смоленскэнерго» - **2 548,00** (две тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **509,60** (пятьсот девять) рублей 60 копеек РФ; **3 057,60** (три тысячи пятьдесят семь) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС;

- «Тамбовэнерго» - **696 610,00** (шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **139 322,00** (сто тридцать девять тысяч триста двадцать два) рубля 00 копеек РФ; **835 932,00** (восемьсот тридцать пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС;

- «Тверьэнерго» - **2 675 561,00** (два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **535 112,20** (пятьсот тридцать пять тысяч сто двенадцать) рублей 20 копеек РФ; **3 210 673,20** (три миллиона двести десять тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 20 копеек РФ, с учетом НДС;

- «Ярэнерго» - **4 984 430,00** (четыре миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **996 886,00** (девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек РФ; **5 981 316,00** (пять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча триста шестнадцать) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки поставки товаров: в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к Конкурсной документации.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Состав Конкурсной комиссии утвержден Распоряжением заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2717-р/з от 18.10.2018 года и Распоряжением заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2875-р/з от 31.10.2018 года (внесены изменения в состав Конкурсной комиссии).

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Конкурсной комиссии
Юрченко В.О.	Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Солянин Р.В.	Начальник департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Завалин И.С.	Начальник департамента учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Пешков А.В.	Начальник управления по развитию учета электроэнергии и	Член Конкурсной комиссии

	энергосервисной деятельности ПАО «Россети»	
Норвейшис И.Д.	Начальник управления технологических автоматизированных систем и связи ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника конкурса и его адрес:	Общая цена Заявки, руб:		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «Электрояр», 423800, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 53, кв. 58, тел. (8552) 49-35-55	19 911 840,00	23 894 208,00	
2.	ООО «Аврора», 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 37, оф. 95, тел. (861) 278-89-80	21 295 833,30	25 554 999,96	
3.	ООО «НовоТех», 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 1/1, лит. Е, оф. 9, тел. (918) 328-84-66	21 509 035,00	25 810 842,00	
4.	ООО «Авалон», 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км (п. Московский) д/длд. 4, стр. 2; этаж 3; бл В, оф. 317В, тел. (495) 989-5672	22 151 889,00	26 582 266,80	
5.	ООО «Центрэнергострой», 125512, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 180-47-37	22 156 750,10	26 588 100,12	
6.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	22 157 451,73	26 588 942,08	
7.	ООО «Бизнес Трейд Компани», 119571, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 2, кв. 35, тел. (495) 664-90-87	22 168 406,00	26 602 087,20	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в сводном экспертном заключении № 0551-ИА-18 от 27.02.2019 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0551-ИА-18 от 27.02.2019 года.

2. Об отклонении Заявок.

На основании п. 3.4.8.7 Конкурсной документации предлагается отклонить Заявку ООО «Электророяр», 423800, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 53, кв. 58, тел. (8552) 49-35-55, без рассмотрения по существу, поскольку она не отвечает требованию следующего пункта Конкурсной документации:

п. 3.4.8 - не предоставлено обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в Конкурсе и подачей Заявки.

На основании п. 3.4.8.7 Конкурсной документации предлагается отклонить Заявку ООО «Центрэнергострой», 125512, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 22, пом. III, ком. 4А, тел. (495) 180-47-37, без рассмотрения по существу, поскольку она не отвечает требованию следующего пункта Конкурсной документации:

п. 3.4.8 - не предоставлено обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в Конкурсе и подачей Заявки.

На основании п. 3.4.8.7 Конкурсной документации предлагается отклонить Заявку ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, без рассмотрения по существу, поскольку она не отвечает требованию следующего пункта Конкурсной документации:

п. 3.4.8 - не предоставлено обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в Конкурсе и подачей Заявки.

На основании п. 3.9.2.4 (б) Конкурсной документации предлагается отклонить Заявку ООО «Аврора», 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 37, оф. 95, тел. (861) 278-89-80, поскольку она не отвечает требованиям следующего пункта Конкурсной документации:

п. 3.4.1.9. – в Техническом предложении указаны не все технические характеристики, содержащиеся в техническом задании:

Требование Технического задания	Техническое предложение участника
Срок изготовления продукции производителем должен быть не более полугода до момента поставки	Не указано
1-фазный прибор учета электроэнергии 230В, 5(80)А, класс точности 1, ВА 40А (в комплекте БИЗ)	
Средний срок службы не менее 20 лет	Не указано
3-фазный прибор учета электроэнергии прямого включения с СЭ и ВА 20А (в комплекте с БИЗ)	
Средний срок службы не менее 20 лет	Не указано

На основании п. 3.9.2.4 (б) Конкурсной документации предлагается отклонить Заявку ООО «НовоТех», 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 1/1, лит. Е, оф. 9, тел. (918) 328-84-66, поскольку она не отвечает требованиям следующего пункта Конкурсной документации:

п. 3.4.1.9. – в Техническом предложении указаны не все технические характеристики, содержащиеся в техническом задании:

Требование Технического задания	Техническое предложение участника
---------------------------------	-----------------------------------

Срок изготовления продукции производителем должен быть не более полугода до момента поставки	Не указано
1-фазный прибор учета электроэнергии 230В, 5(80)А, класс точности 1, ВА 40А (в комплекте БИЗ)	
Средний срок службы не менее 20 лет	Не указано
3-фазный прибор учета электроэнергии прямого включения с СЭ и ВА 20А (в комплекте с БИЗ)	
Средний срок службы не менее 20 лет	Не указано

На основании п. 3.9.2.4 (б, д) Конкурсной документации предлагается отклонить Заявку ООО «Авалон», 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км (п. Московский) двлд. 4, стр. 2, этаж 3, бл В, оф. 317В, тел. (495) 989-5672, поскольку она не отвечает требованиям следующих пунктов Конкурсной документации:

п. 1.1.10 – участник указал в письме о подаче оферты сроки поставки по филиалу Липецкэнерго (поставка БИЗ ОЭиРСУ - «начало выполнения поставок: с момента заключения Договора; окончание выполнения поставок – 30 календарных дней», не соответствующие требованиям Технического задания - «30 календарных дней с момента подачи заявки со стороны филиала»);

п. 3.4.1.9 - в Техническом предложении указаны не все технические характеристики, содержащиеся в техническом задании:

Требование Технического задания	Техническое предложение участника
<p>Продукция должна быть новой, ранее не использованной</p> <p>Срок изготовления должен быть не более полугода от момента поставки</p>	Не указано
Блок БИЗ в сборе с 1-фазным электронным однотарифным счетчиком	
<p>Автоматический выключатель – 1 шт.,</p> <p>Размыкатель – 1 шт,</p> <p>Номинальный ток размыкателя, А – 40,</p> <p>Номинальный ток автоматического выключателя, А - 25.</p> <p>Материал – корпус БИЗ должен быть выполнен из не поддерживающего горения SAN- пластика</p> <p>Крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN- пластика прозрачного или цвета корпуса БИЗ. В последнем случае должно быть предусмотрено прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального контроля учётных данных.</p> <p>Срок службы БИЗ – не менее 30 лет</p>	Не указано
БИЗ в сборе с 3-фазным электронным однотарифным счетчиком	
<p>Автоматический выключатель, - 1 шт.,</p> <p>Размыкатель -1 шт,</p> <p>Ток размыкателя – 60,100 для БИЗ,</p> <p>Ток автоматического выключателя, А – 32, 63 для БИЗ,</p> <p>Конструктивное исполнение- IP54. У1 по ГОСТ 14254-96.</p> <p>Корпус БИЗ должен быть выполнен из не поддерживающего горения SAN- пластика. Крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN- пластика прозрачного или</p>	Не указано

цвета корпуса БИЗ. Средний срок службы – не менее 30 лет.	
Блок ШУНО Гелиос	
Дискретный ввод типа «контакт с внешним питанием» 12 В Количество - 6	Не указано
Блок БиЗ 1-ф без СЭ с ВА 40А	
Общие требования: степень защиты – IP 54 Материал корпуса (Корпус БИЗ должен быть выполнен из не поддерживающего горения SAN- пластика. Крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN- пластика прозрачного или цвета корпуса БИЗ.) Ограничение доступа внутрь ящика. Средний срок службы – не менее 30 лет.	Не указано
Щит учета IEK ЩУ 1/1-0 У1 IP 54	
Способ крепления – к стене Толщина металла – 1,2 мм номинальный ток – 63-125 А Угол открытия двери – 120°	Не указано
Щит учета IEK ЩУ 2/1-0 У1 IP54	
Угол открытия двери: 120° Способ крепления: к стене, к столбу Толщина металла: 1,0 мм Номинальный ток: 50А Количество вводов: 3 отверстия 0,31 мм (снизу).	Не указано
БиЗ 3-ф в комплекте с приборами учета электроэнергии прямого включения	
Характеристики 3-фазного прибора учета э/энергии прямого включения для измерения активной и реактивной энергии и мощности в трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц Номинальное напряжение 3х230х400 Номинальный ток 10 (100) Класс точности – 1 Средний срок службы – 20 лет Межпроверочный интервал – 10 лет Средняя наработка на отказ 0 не менее 100 000 ч.	Не указано наличие в составе БИЗ и характеристики
Блок БиЗ 1-ф без СЭ с ВА.25А	
Ограниченность доступа – наличие пломбировочных устройств Срок службы – не менее 30 лет	Не указано
Блок БИЗ 3ф 230 АМ-02 и ВА	
Номинальное напряжение – 3*230/100 Номинальный ток – 10А Средний срок службы – не менее 25 лет Габаритные размеры -258*170*74 Степень защиты – IP 54	Не указано
Блок БиЗ 1-ф с СЭ СЭБ-1ТМ.02М.03 с ВА 25А	
1-фазный интервальный счетчик э/энергии со встроенным модулем	Не указано наличие в составе БИЗ и характеристики
БиЗ 1-ф в комплекте с электросчетчиком 230В, 5(80), класс точности 1, ВА 40А	

Номинальное напряжение 230В Номинальный ток, А 40 Двухполюсный автоматический выключатель , шт – 1; Двухполюсный размыкатель, шт. 1 д) номинальный ток размыкателя, А - 63 е) номинальный ток автоматического выключателя, А - 40; Срок службы – не менее 30 лет Возможность крепления на опору или на стену	Не указано
Блок измерения и защиты со счетчиком полуковсенного включения и испытательной коробки	
Блок измерения и защиты со счетчиком полуковсенного включения и испытательной коробки	Не указано
Назначение - предназначен для распределения и учета электроэнергии в трехфазных сетях частотой 50 Гц с системами заземления TN-S. Интегрированный интерфейсы связи – оптопорт – не менее 1 Программируемое время интегрирования профиля энергии – 30-60 мин	Не указано

п. 4.2.1 - Техническое предложение содержит условия, не отвечающие требованиям Технического задания:

Требование Технического задания	Техническое предложение участника
Блок БИЗ в сборе с 1-фазным электронным однотарифным счетчиком 203.1 и ВА	
Конструктивное исполнение – IP54	Степень защиты IP51
БиЗ 1-ф в комплекте с электросчетчиком 230В, 5(80), класс точности 1, ВА 40А	
Номинальный Максимальный ток – 5 (80) А	Номинальный ток 5 (60)А
Блок измерения и защиты со счетчиком полуковсенного включения и испытательной коробки	
Степень защиты IP54	Степень защиты корпуса IP51

На основании п. 3.9.2.4 (б, д), п. 3.4.7.4 Конкурсной документации предлагается отклонить Заявку ООО «Бизнес Трейд Компани»; 119571, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 2, кв. 35, тел. (495) 664-90-87, поскольку она не отвечает требованиям следующих пунктов Конкурсной документации:

п. 1.1:10 – участник указал в письме о подаче оферты сроки поставки по филиалу Липецкэнерго (поставка БИЗ ОЭиРСУ - «начало выполнения поставок: с момента заключения Договора; окончание выполнения поставок – 30 календарных дней», не соответствующие требованиям Технического задания - «30 календарных дней с момента подачи заявки со стороны филиала»);

п. 3.4.7.4 - Цена в Письме о подаче оферты по филиалу Тверьэнерго (3 209 697,60 р. с НДС) не соответствует цене, указанной в Сводной таблице стоимости (4 209 697,60 р. с НДС);

п. 3.4.1.9 - в Техническом предложении указаны не все технические характеристики, содержащиеся в техническом задании:

Требование Технического задания	Техническое предложение участника
Продукция должна быть новой, ранее не использованной Срок изготовления должен быть не более полугода от момента поставки	Не указано
Блок БИЗ в сборе с 1-фазным электронным однотарифным счетчиком	

<p>Автоматический выключатель – 1 шт., Размыкатель – 1 шт, Номинальный ток размыкателя, А – 40, Номинальный ток автоматического выключателя, А - 25. Материал – корпус БИЗ должен быть выполнен из не поддерживающего горения SAN- пластика Крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN- пластика прозрачного или цвета корпуса БИЗ. В последнем случае должно быть предусмотрено прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального контроля учётных данных. Срок службы БИЗ – не менее 30 лет</p>	Не указано
БИЗ в сборе с 3-фазным электронным однотарифным счетчиком	
<p>Автоматический выключатель, - 1 шт., Размыкатель -1 шт, Ток размыкателя – 60,100 для БИЗ, Ток автоматического выключателя, А – 32, 63 для БИЗ, Конструктивное исполнение- IP54. У1 по ГОСТ 14254-96. Корпус БИЗ должен быть выполнен из не поддерживающего горения SAN- пластика. Крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN- пластика прозрачного или цвета корпуса БИЗ. Средний срок службы – не менее 30 лет.</p>	Не указано
Блок ШУНО Гелиос	
<p>Дискретный ввод типа «контакт с внешним питанием» 12 В Количество - 6</p>	Не указано
Блок БиЗ 1-ф без СЭ с ВА 40А	
<p>Общие требования: степень защиты – IP 54 Материал корпуса (Корпус БИЗ должен быть выполнен из не поддерживающего горения SAN- пластика. Крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения SAN- пластика прозрачного или цвета корпуса БИЗ.) Ограничение доступа внутрь ящика. Средний срок службы – не менее 30 лет.</p>	Не указано
Щит учета ИЕК ЩУ 1/1-0 У1 IP 54	
<p>Способ крепления – к стене Толщина металла – 1,2 мм номинальный ток – 63-125 А Угол открытия двери – 120°</p>	Не указано
Щит учета ИЕК ЩУ 2/1-0 У1 IP54	
<p>Угол открытия двери: 120° Способ крепления: к стене, к столбу Толщина металла: 1,0 мм Номинальный ток: 50А Количество вводов: 3 отверстия 0,31 мм (снизу).</p>	Не указано

БиЗ 3-ф в комплекте с приборами учета электроэнергии прямого включения	
Характеристики 3-фазного прибора учета э/энергии прямого включения для измерения активной и реактивной энергии и мощности в трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц Номинальное напряжение 3х230х400 Номинальный ток 10 (100) Класс точности – 1 Средний срок службы – 20 лет Межпроверочный интервал – 10 лет Средняя наработка на отказ 0 не менее 100 000 ч.	Не указано наличие в составе БИЗ и характеристики
Блок БиЗ 1-ф без СЭ с ВА 25А	
Ограниченность доступа – наличие пломбировочных устройств Срок службы – не менее 30 лет	Не указано
Блок БИЗ 3ф 230 АМ-02 и ВА	
Номинальное напряжение – 3*230/100 Номинальный ток – 10А Средний срок службы – не менее 25 лет Габаритные размеры -258*170*74 Степень защиты – IP 54	Не указано
Блок БиЗ 1-ф с СЭ СЭБ-1ТМ.02М.03 с ВА 25А	
1-фазный интервальный счетчик э/энергии со встроенным модулем	Не указано наличие в составе БИЗ и характеристики
БиЗ 1-ф в комплекте с электросчетчиком 230В, 5(80), класс точности 1, ВА 40А	
Номинальное напряжение 230В Номинальный ток, А 40 Двухполюсный автоматический выключатель , шт – 1; Двухполюсный размыкатель, шт. 1 д) номинальный ток размыкателя, А - 63 е) номинальный ток автоматического выключателя, А - 40; Срок службы – не менее 30 лет Возможность крепления на опору или на стену	Не указано
Блок измерения и защиты со счетчиком полукосвенного включения и испытательной коробки	
Блок измерения и защиты со счетчиком полукосвенного включения и испытательной коробки	Не указано
Назначение - предназначен для распределения и учета электроэнергии в трехфазных сетях частотой 50 Гц с системами заземления TN-S. Интегрированные интерфейсы связи – оптопорт – не менее 1 Программируемое время интегрирования профиля энергии – 30-60 мин	Не указано

п. 4.2.1 - Техническое предложение содержит условия, не отвечающие требованиям Технического задания:

Требование Технического задания	Техническое предложение участника
---------------------------------	-----------------------------------

Блок БИЗ в сборе с 1-фазным электронным однотарифным счетчиком 203.1 и ВА	
Конструктивное исполнение – IP54	Степень защиты IP51
Биз 1-ф в комплекте с электросчетчиком 230В, 5(80), класс точности 1, ВА 40А	
Номинальный Максимальный ток – 5 (80) А	Номинальный ток 5 (60)А
Блок измерения и защиты со счетчиком полуковсенного включения и испытательной коробки	
Степень защиты IP54	Степень защиты корпуса IP51

3. О признании конкурса несостоявшимся.

Предлагается признать конкурс несостоявшимся в соответствии с п. 3.13.1 (в) конкурсной документации, поскольку после проведения отборочной стадии не осталось ни одной заявки, удовлетворяющей требованиям Конкурсной документации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0551-ИА-18 от 27.02.2012 года.

2. Отклонить Заявки на участие в Конкурсе:

ООО «Электрояр», 423800, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 53, кв. 58, тел. (8552) 49-35-55, ООО «Аврора», 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 37, оф. 95, тел. (861) 278-89-80, ООО «НовоТех», 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 1/1, лит. Е, оф. 9, тел. (918) 328-84-66, ООО «Авалон», 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км (п. Московский) двлд. 4, стр. 2, этаж 3, бл В, оф. 317В, тел. (495) 989-5672, ООО «Центрэнергострой», 125512, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 22, пом. III, ком. 4А, тел. (495) 180-47-37, ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, ООО «Бизнес Трейд Компани», 119571, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 2, кв. 35, тел. (495) 664-90-87, поскольку они не отвечают требованиям Конкурсной документации, указанным в разделе 2 «Вопросов повестки дня» настоящего протокола.

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 7 шт.

3. Признать конкурс несостоявшимся в соответствии с п. 3.13.1 (в) конкурсной документации, поскольку после проведения отборочной стадии не осталось ни одной заявки, удовлетворяющей требованиям Конкурсной документации.

Я, член Конкурсной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Конкурсной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Конкурсной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Конкурсной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, член Конкурсной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику конкурса до подведения результатов, член Конкурсной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного конкурса.

Член Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов конкурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Конкурсной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:



Юрченко В.О.

Члены Конкурсной комиссии:



Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.

отсутствует

Ерохин Е.П.



Солянин Р.В.

отсутствует

Завалин И.С.

отсутствует

Пешков А.В.



Норвейшис И.Д.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:

Горностаева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 11.12603 конвертов

№ 0551-ИА-18

29.11.2018

г. Москва

Предмет конкурса:

Право на заключение Договоров на поставку шкафов учета и блоков БИЗ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Состав комиссии

На заседании комиссии по вскрытию заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Вопросы заседания конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 7 Конкурсных заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-Center.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-Center автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 29.11.2018 12:00.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая площадка Системы B2B-Center.

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	ООО "ЭЛЕКТРОЯР" (423800, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 53, кв. 58)	Поставка шкафов учета и блоков БИЗ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»). Цена: 23 894 208,00 руб. (цена без НДС: 19 911 840,00 руб.) 29.11.2018 в 10:59:47
2	ООО "АВРОРА" (350063, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 37, офис 95)	Поставка шкафов учета и блоков БИЗ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»). Цена: 25 554 999,96 руб. (цена без НДС: 21 295 833,30 руб.) 13.11.2018 в 10:54:06
3	ООО "НОВОТЕХ" (350007, Краснодарский	Поставка шкафов учета и блоков БИЗ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго»,

	край, Краснодар г, Индустриальная ул, дом № 1/1, литера Е, офис 6)	«Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго». Цена: 25 810 842,00 руб. (цена без НДС: 21 509 035,00 руб.) 20.11.2018 в 13:15:35
4	ООО "АВАЛОН" (108811, Москва г, Киевское Шоссе 22-Й (П Московский) км, домовладение № 4, строение 2)	Поставка шкафов учета и блоков БИЗ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго». Цена: 26 582 266,80 руб. (цена без НДС: 22 151 889,00 руб.) 29.11.2018 в 10:49:33
5	ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (125512, Россия, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 22, пом. III, ком. 4А)	Поставка шкафов учета и блоков БИЗ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго». Цена: 26 588 100,12 руб. (цена без НДС: 22 156 750,10 руб.) 29.11.2018 в 09:29:52
6	ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" (125445, Москва г, Смольная ул, дом № 24А, квартира Помещение 1 Ком 40)	Поставка шкафов учета и блоков БИЗ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго». Цена: 26 588 942,08 руб. (цена без НДС: 22 157 451,73 руб.) 29.11.2018 в 10:08:55
7	ООО "БИЗНЕС ТРЕЙД КОМПАНИ" (119571, Россия, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 2, кв. 35)	Поставка шкафов учета и блоков БИЗ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго». Цена: 26 602 087,20 руб. (цена без НДС: 22 168 406,00 руб.) 29.11.2018 в 11:50:08

Решили:

Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна
Валентиновна
Ерохин Евгений Петрович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой
комиссии: Горностаева Татьяна
Валентиновна, Ведущий специалист
управления организации
регламентированных закупок департамента
по конкурентной политике и закупочной
деятельности ПАО «МРСК Центра»

Дата подписания протокола:

29.11.2018