

“Утверждаю”

Первый заместитель директора
– главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго»
Ф. А. Капшуков
_____ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабеля контрольного, лот № 204В

1. Общие данные.

1.1. ПАО «МРСК Центра» производит закупку кабеля контрольного для реализации Программы АСТУ. Способ реализации-хозспособом.

1.2. Закупка производится на основании статей ИП 2017 г.: БР-531, БР-539, БР-551, БР-556, БР-562, БР-566, БР-568, БР-593, БР-576, БР-586, БР-558, БР-538, БР-572, БР-578, БР-606, БР-532, БР-544, БР-547, БР-583.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку кабеля контрольного на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

Филиал ПАО «МРСК Центра»	Точка поставки	Срок поставки *
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»	Центральный склад г. Брянск 241020 проспект Московский 43	30

*в календарных днях, с момента заключения договора

2. Требования к поставщику.

Участник торговой процедуры и привлекаемые им субподрядчики должны иметь опыт работы в области поставок подобного оборудования – не менее 2 лет.

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

3. Технические требования к оборудованию и материалам

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новым и ранее не используемым, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;
- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;
- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов».

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

5. Условия и требования к поставке.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

6. Правила приёмки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго», расположенного по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 43.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

7. Стоимость и оплата.

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

Начальник СРЗАиМ



И.В. Закаморный

Приложение №1.
к техническому заданию на поставку
кабеля контрольного для нужд
филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Брянскэнерго»

Перечень комплектующих и материалов

№ п/п	Наименование матери- ала	ед. изм.	БР-531	БР-539	БР-551	БР-556	БР-562	БР-566	БР-568	БР-593	БР-576	БР-586	БР-558	БР-538	БР-572	БР-578	БР-606	БР-532	БР-544	БР-547	БР-583	ИТОГО:
1	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х1,5 или аналог	м.	30	180	20	20	185	200	250	100		150	370	0	60	105	136	50	30	270	0	2 156
2	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х1,5 или аналог	м.	30	139	0	10	120	140	140	280	150	50	400	50	70	0	200	0	21	180	0	1 980
3	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х1,5	м.	50	160	30	20	170	60	150	100	130	170	250	20	56	0	260	50	50	330	0	2 056
4	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х1,5 или аналог	м.	0	256	0	0	260	150	350	350	270	150	539	604	132	130	220	90	156	140	30	3 827