

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер  
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

« 07 » 12 2017 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5812314**

на проведение конкурса по выбору подрядчика

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП  
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ

для присоединения *нежилого здания с электроприборами (ООО «МЕГА ДЕНТ»)*, расположенного по адресу: *Липецкая обл., г. Елец, ул. Комсомольская, дом №68, кадастровый (или условный) номер земельного участка: 48:19:6160108:28 (150 кВт, 0,4 кВ, категория надежности - 2).*

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно Техническому отчету о проведении предпроектного обследования объекта (№СКП-2017-004-ПОО).

Внести следующие изменения в текст технического задания №5812314 от 05.10.2017 г.:

Состав работ изложить в следующей редакции:

**2. Состав работ:**

**2.1. Новое строительство и расширение:**

2.1.1. От коммутационного аппарата 2 ячейки I секции шин РУ 0,4 кВ ТП №6/2х400 кВА до ПУ Заявителя, расположенного на границе земельного участка, построить КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 60 м, из них 50 м - закрытым способом (З48-ТР41545994.01)

2.1.2. От коммутационного аппарата 4 ячейки II секции шин РУ 0,4 кВ ТП №6/2х400 кВА до ПУ Заявителя, расположенного на границе земельного участка, построить КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 60 м, из них 50 м 50 м - закрытым способом (З48-ТР41545994.01)

Остальные пункты технического задания №5812314 от 05.10.2017 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера  
по управлению производственными активами  
и развитию



Э.Ю. Кусиньш

Начальник управления  
технологического развития



О.А. Серёдкин



Результаты предпроектного обследования:

- ориентировочная длина 2хКЛ-0,4кВ - 0,060км,
- в т.ч. прокладка методом ГНБ - 2х0,050км

Согласовано

СКП - 2017 - 004 - ПОО

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Технологическое присоединение нежилого здания (ООО "МЕГА ДЕНТ"), расположенного по адресу: Липецкая обл., г.Елец, ул.Комсомольская, 68, к/н 48:19:6160108:28 (ТЗ №5812314)

Стадия	Лист	Листов
П		

Исполнитель	Калнин	<i>Евгений</i>
Проверил	Фурсова	<i>И</i>

Ситуационный план

ООО "СК Подгоренское"  
2017г.



**КОМИТЕТ**  
**ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ**  
**администрации**  
**городского округа город Елец**  
**Липецкой области**

398027, г. Липецк,  
ул. Героя России Эдуарда  
Белана, д.10  
Генеральному директору  
ООО «Энергопартнер»  
Г.Б. Товмасян

г.Елец, ул.Свердлова, 12А, ☎ 20250, факс 26676, 46001

Email: el-kkx@admlr.lipetsk.ru

№ 1151

На № \_\_\_\_\_

На Ваши обращения №№ 323, 324 от 24.11.2017 адрес комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец сообщаю, что в центральной части города и в местах перехода автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием работы необходимо проводить методом горизонтального направленного бурения.

На основании вышеизложенного применение траншейного метода возможно только при наличии щебеночного и грунтового покрытия.

Председатель комитета по  
коммунальному хозяйству

Ю.С. Иванин

Луговая М.В.  
2-55-68

Общество с ограниченной ответственностью  
«Энергопартнер»

ИНН 4824045649 КПП 482401001 ОКПО 87468430  
398027, г.Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, 10  
р/с 40702810500000003627 в ОАО «Липецккомбанк» г.Липецк  
к/с 30101810700000000704 БИК 044206704

Тел.: (4742) 44-81-21 e-mail: [energo.48@mail.ru](mailto:energo.48@mail.ru)

324	№	24.11.2017	Председателю комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец Ю.С. Иванину
На №	от		

Уважаемый Юрий Сергеевич!

Прошу Вас согласовать прокладку кабельной линии электропередач 0,4кВ открытым способом по ул.Комсомольская для осуществления: «Технологическое присоединение нежилого здания (ООО «МЕГА ДЕНТ»), расположенного по адресу: Липецкая область, г.Елец, ул.Комсомольская, 68 кадастровый номер земельного участка: 48:19:6160108:28 (ТЗ №5812314)».

Приложение: ситуационный план

Генеральный директор



Г.Б. Товмасын