





Обозначение кабеля	Трасса		Участок трассы кабеля								
	Начало	Конец	по проекту			способ прокладки			проложен		
			Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Всего, м	в трубах, м	в траншее, м	Марка	Кол. число и сечение жил	Длина, м
КЛ 10 кВ											
B1	РУ 10 кВ ТП-628 1.с.ш. ПС 110/10 Дубовое	РУ 10 кВ ТП-681 1.с.ш. ПС 110/10 Дубовое	АПвПу-10	3х(1х150/50)	619	575	259	316			
B2	РУ 10 кВ ТП-628 1.с.ш. ПС 110/10 Дубовое	РУ 10 кВ ТП-681 1.с.ш. ПС 110/10 Дубовое	АПвПу-10	3х(1х150/50)	619	575	259	316			
<div>1. Кабельный журнал не является основанием для нарезки кабеля, кабель нарезается по фактически замеренной длиной.</div> <div>2. Длина кабеля дана с учетом прокладки кабеля змейкой (2%).</div>											
						0174/16.ЭС					
						Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-628 - ТП-681 г. Белгород					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Каюков				08.16				Р	4	
Проверил	Семеко				08.16						
Н.контр.	Рогова				08.16	Кабельный журнал			ООО "Росинжиниринг"		
ГИП	Семеко				08.16						