

Согласовано

		Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата	

Позиция	Наименование и техническая характеристика материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КЛ-10 кВ							
	Кабельные изделия							
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена	АПвПу-10 1х150/50			м	3714		С учетом 4%
	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки	10КВТп0-150/240			шт.	12		
	Стандартные изделия и материалы							
	Труба полиэтиленовая	ПНД-160			м	378		
	Труба полиэтиленовая	ПНД/ПВД-160			м	140		
	Плита полимерная для закрытия кабеля ПЗК 48х24	ТУ 5716-005-98574359-2008			шт.	1264		
	Хомут стяжной нейлоновый	E778			шт.	632		
	Указатель кабельной трассы				шт.	12		
	Песок сухой строительный				м ³	37,92		
	Ограничитель перенапряжения	ОПН-6/7,3 УХЛ1			шт.	6		Заземление экрана
	Устройство асфальтового покрытия							
	Песок мелкий	ГОСТ 8736-93			м ³	1,32		
	Щебень М400 фр. 20-40 известняковый	ГОСТ 8267-93			м ³	1,17		
	Асфальтобетон плотный песчаный, марка II	ГОСТ 9128-97			т	1,4388		

						0174/16.ЭС.СО			
						Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-628 - ТП-681 г. Белгород			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Каюков			С	08.16		Р		1
Проверил	Семеко			С	08.16				
Н.контр.	Рогова			С	08.16				
ГИП	Семеко			С	08.16	Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО "Росинжиниринг"		