

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

В.В. Плещев

«09» января 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электродвигателей.
Лот № 308А.

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку электродвигателей для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку эл. двигателей на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Филиал	Тип эл. двигателя	Количество, шт.	Точка поставки	Срок поставки*
Ярэнерго	ЭД АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой КМ4.400.014	10	Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15	45
	ЭД АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой КМ4.400.014	15	Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14.	
	ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой	7	г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9	
	ЭД АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой КМ4.400.014	34		
	Крыльчатка КЦП-4-14	27		
	Крыльчатка КМ 4.400.014.049 с гайкой	3		

*в календарных днях, с момента заключения договора

3. Технические требования к продукции.

Технические данные электродвигателей должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица

№ п/п	Наименование	Технические требования и характеристики	
1	ЭД АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой КМ4.400.014	ГОСТ 2479-79	
		Номинальная мощность, кВт - 0,25	
		Номинальное напряжение, В - 220/380	
		Частота сети, Гц – 50	
		Номинальный потребляемый ток, А – 1,51/0,87	
		Номинальная частота вращения, об/мин ⁻¹ - 1320	
		КПД, % - 68	
		Коэффициент мощности - 0,65	
		Отношение максимального вращающего момента к номинальному – 2,2	
		Отношение минимального вращающего момента к номинальному – 1,8	
		Отношение начального пускового момента к номинальному – 2,0	
		Отношение начального пускового тока к номинальному – 5,0	
		Масса, кг (не более) – 5,6	
		Климатическое исполнение, не хуже - У1	
		Комплектуется крыльчаткой КМ4.400.014, шт. - 1	
		Крыльчатка КМ4.400.014 диаметр, мм - 400	
		Комплектуется переходным щитом ЩП 4-3 АЗЛ, шт. - 1	
		Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С	+40
		Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С	-60
2	Крыльчатка КЦП-4-14	Крыльчатка имеет четыре лопасти	
		Посадочный диаметр, мм – 14	
		Диаметр крыльчатки по верхушкам лопастей, мм – 400	
		Угол атаки лопасти, град – 35	
		Материал крыльчатки - полиамид	
		Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С	-50
		Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С	+30
		Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее	24
		Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия	+
3	Крыльчатка КМ 4.400.014.049 с гайкой	Крыльчатка имеет четыре лопасти	
		Посадочный диаметр, мм – 14	
		Диаметр крыльчатки по верхушкам лопастей, мм – 400	
		Угол атаки лопасти, град – 35	
		Материал крыльчатки - металл	
		Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С	-50
		Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С	+30
		Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее	24
		Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия	+

4	ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой	Номинальная мощность, Вт - 250
		Номинальная частота вращения, мин-1 - 1500
		Номинальное напряжение переменного тока, В – 220 и 380
		Комплектуется крыльчаткой КЦП-4-14, шт. - 1
		Крыльчатка КЦП-4-14 диаметр, мм – 400, материал-полиамид
		Климатическое исполнение, не хуже - У1
		Частота сети, Гц - 50
		Степень защиты двигателей – IP54
		Режим работы – S1
		Сила тока, А- 1,7-1,1
		Конструктивное исполнение двигателя – 1М3731
		наружный диаметр железа статора -100

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются электродвигатели, отвечающие следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

- ГОСТ 2479-79 «Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа».

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения электродвигателей должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя электродвигателей, ГОСТ 2991-85 «Ящики

дошчатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки электродвигателей должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.5. Каждая партия электродвигателей должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

4.6. Срок изготовления электродвигателей должен быть не более полугода от момента поставки.

4.7. В комплект поставки продукции должно входить:

- аппарат в сборке;
- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей электродвигателя;
- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые электродвигатели должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода электродвигателей из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Электродвигатели должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки для каждой партии электродвигателей должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых электродвигателей, на русском языке.

Маркировка электродвигателей по ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка» должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа электродвигателя;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки электродвигателя должны быть указаны в конструкторской документации.

По поставляемым электродвигателям Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 «Эксплуатационные документы» по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

8. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно п.2 ТЗ.

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

10. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

11. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник службы ПС



Камзолов М.О.