


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. первого заместителя директора – главного инженера
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

 А.Л. Арапов
«16» «09» 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5011174

на проведение конкурса по выбору подрядчика

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ

для присоединения *многоэтажного многоквартирного жилого дома (ООО «ИНТЕР ДЕВЕ-
ЛОПМЕНТ»)*, расположенного по адресу: *Липецкая обл., г. Елец, ул. Привокзальная, 2 В,
кадастровый (или условный) номер: 48:19:6310124:26 (149 кВт, 0,4 кВ, категория надеж-
ности - 2).*

Основание: Изменения в ТУ №5011174 от 15.09.2016 г.; уточнение объема строительства элек-
тросетевых объектов согласно материалам предпроектного обследования объекта ООО «Энер-
го48» от 06.09.2016 г. №553.

Внести следующие изменения в текст технического задания №5011174 от 29.04.2016 г.:

Пункт 2.1.2 Состав работ изложить в следующей редакции:

2.1.2. С разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ до ПУ Заявителя,
расположенного на границе земельного участка, построить КЛ-0,4 кВ ориентировочной про-
тяженностью 2х150 м.


Остальные пункты технического задания №5011174 от 29.04.2016 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера
по управления производственными активами
и развитию



Э.Ю. Кусиных

Начальник управления
перспективного развития



О.А. Середкин

Исп. Бухалова Л.Н.



Точка присоединения

Врезка в улич. КЛ-0,4кВ «РП-3 - РП-2»

6280103

Проектир. КЛ-0,4кВ
L=2x200м

Место установки

Проектир. КЛП-0,4кВ 2x160кВА
(5мх7м)

Проектир. КЛ-0,4кВ
L=2x150м

Заявитель
ООО «ИНТЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»
6280103

ТЗ № 50-4174
зем.уч. № 48-006310124-16

6280103



г. Елец, ул. Привокзальная, д. 2-В

М: 1:500