



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
первых частей заявок участников и подведению итогов

Дата проведения заседания: 20.01.2020

Дата подписания протокола: 20.01.2020

№0431-СМ-19

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на заключение Договора на поставку устройств РЗА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/2438-р/з от 19.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, город Москва, улица Ордынка М., дом 15.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0431-СМ-19 от 19.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru; 25.12.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru; №31908716719 от 25.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет:

493 199,00 (Четыреста девяносто три тысячи сто девяносто девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **98 639,80** (Девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 80 копеек РФ; **591 838,80** (Пятьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки выполнения поставок:

Для устройств РЗА (Блок питания МП терминала на подстанциях с переменным оперативным током, микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателями присоединений напряжением 10 кВ): 45 календарных дней с момента заключения договора.

Для устройства защиты от дуговых замыканий ФВИП.423133.004-01: 11 месяцев с момента заключения договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально- технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие первые части Заявок Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	305419	30.12.2019 г. в 15 ч. 50мин.
2.	306891	09.01.2020 г. в 17 ч. 24 мин.
3.	307178	10.01.2020 г. в 09 ч. 15 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0431-СМ-19-1 от 15.01.2020 года.

2. Отклонить Заявки на участие в Запросе предложений:

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 документации о закупке отклонить Заявку Участника

№305419, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям:

- пункта 9.1.1. в части указания технических характеристик предлагаемой к поставке продукции, которые не соответствуют требованиям Технического задания:

Требования Технического задания		Предложение Участника	
Наименование продукции/ тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции
Блок питания МП терминала на подстанциях с переменным оперативным током	Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В 220	Блок питания МП терминала на подстанциях с переменным оперативным током ОРИОН-БП-5	Номинальное выходное напряжение постоянного тока, не менее, В 240

- подпункта (а) пункта 14 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» в части отсутствия в «Техническом предложении» следующих технических характеристик, указанных в Техническом задании:

Требования Технического задания		Предложение Участника	
Наименование продукции/ тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции
Блок питания МП терминала на подстанциях с переменным оперативным током	Источники входного напряжения: трансформатор собственных нужд ТСН подстанции и/или трансформаторы напряжения ТН и трансформаторы тока защищаемого присоединения	Блок питания МП терминала на подстанциях с переменным оперативным током ОРИОН-БП-5	Не указано
	Минимальный входной ток любого из токовых входов, обеспечивающий номинальную мощность, не более – 4А		Не указано
Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателями присоединений напряжением 10 кВ	Тип интерфейсов связи - Ethernet по витой паре и протоколом обмена МЭК 61850, RS485	Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателями присоединений напряжением 10 кВ Сириус-2-МЛ-5А-220В-И4-ТХ	Не указано
	Число входов по напряжению шт., не менее – 4		Не указано
	Номинальное входное напряжение от ТН, В - 100		Не указано
	Функции защиты, выполняемые устройством (п. 3.2. ТЗ)		Не указано
Устройство защиты от дуговых замыканий ФВИП.423133.004-01	Предназначение устройства, работоспособность в диапазоне частот 45 - 55 Гц (п. 3.1.1. ТЗ)	Устройства защиты от дуговых замыканий ФВИП.423133.004-01	Не указано

Требования Технического задания		Предложение Участника	
Наименование продукции/ тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции
	Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей		Не указано

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 документации о закупке отклонить Заявку Участника №306891, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям:

- пункта 9.1.1. в части указания технических характеристик предлагаемой к поставке продукции, которые не соответствуют требованиям Технического задания:

Требования Технического задания		Предложение Участника	
Наименование продукции/ тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции
Устройство защиты от дуговых замыканий ФВИП.423133.004-01	Время срабатывания устройства, не более, мс – 20	Устройство ФВИП.423133.004-01	Время срабатывания устройства, мс – 26

- подпункта (а) пункта 14 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» в части отсутствия в «Техническом предложении» следующих технических характеристик, указанных в Техническом задании:

Требования Технического задания		Предложение Участника	
Наименование продукции/ тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции
Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателями присоединений напряжением 10 кВ	Номинальный входной ток, А - 5	Устройство Сириус-2МЛ-02-0-0-А5Т-К401-41	Не указано
	Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 4		Не указано
	Число входов по напряжению шт, не менее – 4		Не указано
	Номинальное входное напряжение от ТН, В - 100		Не указано
	Рабочий диапазон токов, А, не менее - 1-200		Не указано
Устройство защиты от дуговых замыканий ФВИП.423133.004-01	Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей	Устройство ФВИП.423133.004-01	Не указано

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 документации о закупке отклонить Заявку Участника №307178, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям:

- пункта 9.1.1. в части указания технических характеристик предлагаемой к поставке продукции, которые не соответствуют требованиям Технического задания:

Требования Технического задания		Предложение Участника	
Наименование продукции/ тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции
Устройство защиты от дуговых замыканий ФВИП.423133.004-01	Время срабатывания устройства, не более, мс – 20	Устройство ФВИП.423133.004-01	Время срабатывания устройства, мс – 26

- подпункта (а) пункта 14 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» в части отсутствия в «Техническом предложении» следующих технических характеристик, указанных в Техническом задании:

Требования Технического задания		Предложение Участника	
Наименование продукции/ тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/ комплектация продукции
Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателями присоединений напряжением 10 кВ	Номинальный входной ток, А - 5	Устройство Сириус- 2МЛ-02-0-0-А5Т- К401-41	Не указано
	Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 4		Не указано
	Число входов по напряжению шт, не менее – 4		Не указано
	Номинальное входное напряжение от ТН, В - 100		Не указано
	Рабочий диапазон токов, А, не менее - 1- 200		Не указано
Устройство защиты от дуговых замыканий ФВИП.423133.004- 01	Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей	Устройство ФВИП.423133.004-01	Не указано

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 3 шт.

3. Признать запрос предложений несостоявшимся в соответствии с подпунктом (б) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения первых частей Заявок принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса котировок таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса котировок любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса котировок, член Закупочной комиссии обязуется ни при

каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса котировок до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса котировок.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:




Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

	Агамалиев С.Р.
	Черданцев В.И.
	Мордыкин В.В.
	Шевченко Н.В.
	Ковалев Д.М.
	Антипов М.А.
	Савченко А.И.
	Лебедев А.А.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: